

Сиднев Утверждаю.
И.О. технического директора
НТ МУП «НТТС»
Пьянков А.В.
«16» 07 2018г.

АКТ
Готовности к эксплуатации тепловых узлов здания в отопительный период
2018-2019 г.

Эксплуатирующее предприятие ГКОУ СО, НТДЯМ

Лицо ответственное за эксплуатацию ТЭ Сиднев В.В.

№ Приказа _____ дата назначения _____ № удостоверения _____

Адрес Красноверейская, 55 (школа литер Н)

Количество тепловых узлов в здании 2

Наличие приборов учёта общедомового потребления тепловой энергии имеется

Дата проведения гидропневматической промывки здания _____
не проводили № акта _____

Дата проведения гидравлического испытания системы ЦО и ГВС _____
не проводили № акта _____

Результат проверки готовности к эксплуатации тепловых узлов здания

Техническое состояние запорной арматуры уровни

Наличие контрольно-измерительных приборов, их техническое состояние
манометры - уровни

термометры - уровни

Наличие грязевых фильтров, их техническое состояние уровни

Наличие приборов для удаления воздуха из теплового узла в верхней и нижней
точке, их техническое состояние уровни

Комиссия в составе: зам. дир. по АЭР Сиднев В.В., механик-администратор НТДЯМ, НТТС - Пьянков А.В.

Составили настоящий акт в том, что здание к эксплуатации в отопительный период 2018-2019г. принято с замечаниями, устранены до 15.09.18. Прислужива к качеству и безопасности не функционирующие
Выявленные замечания Сиднев В.В.

Представители эксплуатирующего предприятия
Сиднев В.В.

Представители НТ МУП «НТТС»
А.В. Пьянков

Сашин Утверждаю.
И.О. технического директора
НТ МУП «НТТС»
Пьянков А.В.
«16» 07 2018г.

АКТ
Готовности к эксплуатации тепловых узлов здания в отопительный период
2018-2019 г.

Эксплуатирующее предприятие ГКОУ СО, НТДЮЗН

Лицо ответственное за эксплуатацию ТЭ Сашин В.В.

№ Приказа _____ дата назначения _____ № удостоверения _____

Адрес Краснодарская, 55 (ст.Слован Линей Р)

Количество тепловых узлов в здании 1

Наличие приборов учёта общедомового потребления тепловой энергии _____
имеется

Дата проведения гидropневматической промывки здания _____ ✓
не проводили № акта _____

Дата проведения гидравлического испытания системы ЦО И ГВС _____ ✓
не проводили № акта _____

Результат проверки готовности к эксплуатации тепловых узлов здания

Техническое состояние запорной арматуры уровни

Наличие контрольно-измерительных приборов, их техническое состояние
манометры - уровни

термометры - уровни

Наличие грязевых фильтров, их техническое состояние уровни

Наличие приборов для удаления воздуха из теплового узла в верхней и нижней
точке, их техническое состояние уровни

Комиссия в составе: зам. дир по АЭР НТДЮЗН Сашин В.В.
механик - механик НТ ДЮЗН Пьянков А.В.

Составили настоящий акт в том, что здание к эксплуатации в отопительный
период 2018-2019г. Пригод к эксплуатации, удовлетворить до
15.09.18. Присоедин к системе Т/котельной не планируется.
Выявленные замечания Промывка СИ

Представители эксплуатирующего предприятия
Сашин В.В.

Представители НТ МУП «НТТС»
Пьянков А.В.

О.В. Шилова Утверждаю.
И.О. технического директора
НТ МУП «НТТС»
Пьянков А.В.
«16» 07 2018г.

АКТ
Готовности к эксплуатации тепловых узлов здания в отопительный период
2018-2019 г.

Эксплуатирующее предприятие ГКОУ СО "НТДЭЖ"

Лицо ответственное за эксплуатацию ТЭ Самий В.В.

№ Приказа _____ дата назначения _____ № удостоверения _____

Адрес Краснодарская, 55 (спальн. корп. №А).

Количество тепловых узлов в здании 1

Наличие приборов учёта общедомового потребления тепловой энергии _____
имеется

Дата проведения гидропневматической промывки здания _____ ✓
не проводили № акта _____

Дата проведения гидравлического испытания системы ЦО И ГВС _____ ✓
не проводили № акта _____

Результат проверки готовности к эксплуатации тепловых узлов здания

Техническое состояние запорной арматуры уровн.

Наличие контрольно-измерительных приборов, их техническое состояние

манометры - уровн.

термометры - отсутствуют

Наличие грязевых фильтров, их техническое состояние уровн.

Наличие приборов для удаления воздуха из теплового узла в верхней и нижней
точке, их техническое состояние уровн.

Комиссия в составе: зам. дир по АХР ГКОУ СО "НТДЭЖ"
Самий В.В., механик-технолог НТ
Шилова О.В.

Составили настоящий акт в том, что здание к эксплуатации в отопительный
период 2018-2019г. готово с замечаниями, устраненными

до 15.09.18г. Пьянков А.В. / Шилова О.В.
Выявленные замечания или с качеством, в котором не фиксируются

Представители эксплуатирующего предприятия

Самий В.В.

Представители НТ МУП «НТТС»

Шилова О.В.

Акт Утверждаю.
И.О. технического директора
НТ МУП «НТТС»
Пьянков А.В.
«16» 07 2018г.

АКТ
Готовности к эксплуатации тепловых узлов здания в отопительный период
2018-2019 г.

Эксплуатирующее предприятие ГКОУ СО «НТДЖИ»

Лицо ответственное за эксплуатацию ТЭ Самий В.В.

№ Приказа _____ дата назначения _____ № удостоверения _____

Адрес Краснодарская, 55 (станция, корп. лит.Б)

Количество тепловых узлов в здании 1

Наличие приборов учёта общедомового потребления тепловой энергии
имеется.

Дата проведения гидropневматической промывки здания _____
не проводили № акта _____ ✓

Дата проведения гидравлического испытания системы ЦО И ГВС _____
не проводили № акта _____ ✓

Результат проверки готовности к эксплуатации тепловых узлов здания

Техническое состояние запорной арматуры уровни.

Наличие контрольно-измерительных приборов, их техническое состояние

манометры - уровни

термометры - отсутствуют

Наличие грязевых фильтров, их техническое состояние уровни.

Наличие приборов для удаления воздуха из теплового узла в верхней и нижней
точке, их техническое состояние уровни.

Комиссия в составе: зам. дир. по АРР Самий В.В.,
механик теплоэнергетике Сер. Лит. Битко Михайлов Д.

Составили настоящий акт в том, что здание к эксплуатации в отопительный
период 2018-2019г. пригод с замечаниями, устранять до
15.09.18. Присутств. к протоколу, ГКОУ СО «НТДЖИ» и «НТТС»
Выявленные замечания Романов В.И.

Представитель эксплуатирующего предприятия
В.В. Самий

Представитель НТ МУП «НТТС»
А.В. Пьянков